











Б (2 : 15)



А (2 : 15)



Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ground BIO 12		
Разраб.						
Проб.						
Т. контр.						
Н. контр.				Лист 1		
Утв.						
				Лист 2		
				ООО "ЭкоПром СПД"		



Спецификация материалов:

1. Габаритные размеры котлована под станцию очистки (минимальные):
Длина – 3190 мм
Ширина – 2310 мм
Глубина – 2400 мм

2. Вход для подводящей трубопроводной трассы – труба 110 мм.
3. Песок – не менее 7,6 м³
4. Цемент – не менее 1200 кг
5. Вода (для заполнения станции) – не менее 5,2 м³

1. Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2019 "Организация строительства".
2. Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 150 мм.
3. Расстояние от края станции до края котлована должно быть 250 мм.
4. Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
5. Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
6. Обратная засыпка производится песком или цементно-песчаной смесью (в случае высокого уровня грунтовых вод) послойно (300 мм) с соотношением 1:5, с трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
7. В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована или очень высокого УГВ необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

№1	Наименование
1	Септик
2	Песчаная подушка
3	Песок или ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Опалубка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема